

Assunto: **Fwd: RE: Re: RE: Esclarecimento referente a
Dispensa de Licitação N°019/2025.**
De: Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>
Para: <dotta.isabela@ebara.com>
Data: 04/02/2025 13:23



Assunto::RE: Re: RE: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.
Data:04/02/2025 13:03
De:"engenharia@saaebrotas.com.br" <engenharia@saaebrotas.com.br>
Para::Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>

Não será necessário

Ricardo Corsi
Engenheiro Civil



From: Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>
Sent: Tuesday, February 4, 2025 1:38 PM
To: ENGENHARIA SAAAE BROTAS <engenharia@saaebrotas.com.br>
Subject: Fwd: Re: RE: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.

Boa tarde Ricardo,

Segue questionamento.

Atenciosamente.

Leandro dos Reis Bertoldo
Agente de Contratação

(14) 3653-1108 (Ramal 210)



----- Mensagem original -----

Assunto::Re: RE: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.
Data:04/02/2025 12:11
De:"ISABELA CAVALARI DOTTA (EBAS)" <dotta.isabela@ebara.com>
Para::Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>

Boa tarde,

A bomba deverá possuir o Contra-Flange?

Att.,

On Tue, Feb 4, 2025 at 8:17 AM Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br> wrote:

----- Mensagem original -----

Assunto: RE: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.

Data: 04/02/2025 08:11

De: "engenharia@saaebrotas.com.br" <engenharia@saaebrotas.com.br>

Para: Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>

A licitação se trata somente da bomba, sem o motor.

Ricardo

From: Leandro dos Reis Bertoldo <licitacoes2@saaebrotas.com.br>

Sent: Tuesday, February 4, 2025 4:56 AM

To: ENGENHARIA SAAAE BROTAS <engenharia@saaebrotas.com.br>

Subject: Fwd: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.

Bom dia Ricardo,

Segue questionamento.

Atenciosamente.

Leandro dos Reis Bertoldo

Agente de Contratação

(14) 3653-1108 (Ramal 210)



----- Mensagem original -----

Assunto: Esclarecimento referente a Dispensa de Licitação N°019/2025.

Data: 03/02/2025 17:09

De: "ISABELA CAVALARI DOTTA (EBAS)" <dotta.isabela@ebara.com>

Para: compras@saaebrotas.com.br

Cc: "licitacoes2@saaebrotas.com.br" <licitacoes2@saaebrotas.com.br>, "JOAO FABIO SEVERINO VIDOLIN (EBAS)" <vidolin.joao@ebara.com>, "BRAULIO DA SILVA PIRES (EBAS)" <pires.braulio@ebara.com>, "ALEF APARECIDO DO NASCIMENTO (EBAS)" <nascimento.alef@ebara.com>

Boa tarde, Tudo bem?

Meu contato é para um esclarecimento da Dispensa de Licitação N°019/2025 e Processo Administrativo N°020/2025, que faz referência a uma Bomba Centrífuga. Seria essa, uma Bomba Mancal Eixo Livre ou um Conjunto, já com o motor?

Desde já agradeço pela atenção e aguardo retorno.

--

Atenciosamente / Best Regard.



Isabela Cavalari Dotta
Comercial - Saneamento
+55 (19) 3641-9100 / Ramal: 8506
dotta.isabela@ebara.com

Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Filial Vargem Grande do Sul - Fábrica
Av. Manoel Gomes Casaca, 840, Parque Industrial
CP 72,13.880-000, SP, Brasil, Fone: +55 (19) 3641-9100



ebara.com.br

Ahead > Beyond

--

Atenciosamente / Best Regard.



Isabela Cavalari Dotta
Comercial - Saneamento
+55 (19) 3641-9100 / Ramal: 8506
dotta.isabela@ebara.com

Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Filial Vargem Grande do Sul - Fábrica
Av. Manoel Gomes Casaca, 840, Parque Industrial
CP 72,13.880-000, SP, Brasil, Fone: +55 (19) 3641-9100



ebara.com.br

Ahead > Beyond