

SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas								
Relatório Anual de Qualidade da Água – Ano de Referência: 2025								
O Decreto Federal nº 5440/05 estabelece os procedimentos para a divulgação de informações ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, de acordo com a Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021, anexo XX, do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da água.								
Sistema de Abastecimento	Mês	Turbidez	Cor	pH	Flúor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
	VMP	5,0UT	15UH	6,0 a 9,0	0,6 a 0,8mg/l	0,2 a 2,0mg/l	Ausentes	Ausentes
	Jan	1.40	4.45	6.41	0.78	0.73	Ausentes	Ausentes
	Fev	1.88	6.40	6.24	0.65	0.67	Ausentes	Ausentes
	Mar	1.89	7.00	6.46	0.70	0.77	Ausentes	Ausentes
	Abr	1.24	5.90	6.37	0.75	1.21	Ausentes	Ausentes
	Mai	0.93	3.05	6.41	0.72	1.43	Ausentes	Ausentes
	Jun	1.31	4.13	6.52	0.64	1.11	Ausentes	Ausentes
	Jul	1.39	6.90	6.38	0.62	1.05	Ausentes	Ausentes
	Ago	1.40	5.06	6.32	0.74	0.66	Ausentes	Ausentes
	Set	0.60	8.90	6.32	0.91	0.82	Ausentes	Ausentes
	Out	0.92	5.00	6.52	0.75	0.77	Ausentes	Ausentes
	Nov	1.19	8.20	6.25	0.78	0.56	Ausentes	Ausentes
	Dez	0.81	9.80	6.36	0.64	0.59	Ausentes	Ausentes
Total de amostras realizadas		420	210	210	210	420	420	420
Amostras dentro do padrão		419	209	210	162	420	420	420

*Obs 1 : quando as amostras da rede de distribuição apresentarem resultados em desacordo com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2011, do Ministério da Saúde, são tomadas ações corretivas imediatas para a normalização do padrão de qualidade incluindo a realização de novas análises.

*Obs 2: Os resultados dos demais parâmetros químicos(inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos) com realizações trimestrais e semestrais referentes a saída do tratamento, rede de distribuição e mananciais, estão a disposição para maiores informações pelo telefone 3653-3099